



## **Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o.**

ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz

NIP 687-10-04-553

KRS 0000132011 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

[www.zut.zagorz.net](http://www.zut.zagorz.net)

# Warunki wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagórz

1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym.
2. Dla przyłączy, których nie jest możliwe wykonanie zgodne z projektem należy:
  - Wykonać jedno przyłącze dla budynku.
  - Przyłącza należy prowadzić po liniach prostych, najkrótszą drogą, w odległości co najmniej 2 m od innych obiektów budowlanych.
  - Przewody układać w ziemi poniżej strefy przemarzania wynoszącej 1,2 m, wykonując podsypkę o wys. 0,2m i obsypkę 0,1m z piasku.
3. O rozpoczęciu budowy należy poinformować zakład wraz ze wskazaniem przyłączy, które zostaną wykonane (adres, imię nazwisko właściciela, nr ewid. działki).
4. Przyłącza należy wykonać z rur PVC-U z wbudowaną uszczelką Ø 160 mm o parametrach nie gorszych niż SN 4. Przyłącza, których nie jest możliwe włączenie do sieci kanalizacyjnej poprzez kinetę, winny zostać włączone do rury wznoszącej studni wyłącznie poprzez uszczelkę in situ. (krążek po wykonaniu wcinki do okazania).
5. Przed zasypaniem wykopów po ułożeniu instalacji należy obowiązkowo zgłosić wykonywany przyłącz kanalizacyjny do przeglądu technicznego w ZUT Sp. z o.o. (tel 13-46-51-500, 13-46-51- 322, 502 107 995).
6. Do spisanego protokołu przeglądu technicznego należy dołączyć protokoły odbioru ewentualnych skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (sieć gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna).
7. Należy zgłosić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
8. W terminie do 7 dni zgłosić się do ZUT Sp.z.o.

### **Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacji sanitarnej:**

- Ścieków opadowych i wód drenażowych, również pochodzących z dachów,
- Gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek,
- Odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła wytłoczn, drożdży,

szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.